CNBOP-PIB
PCA Polskie Centrum Akredytacji Certyfikacja Wyrobów AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 5655/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Rafał Stanuch P.P.H.U. AWEX sp. z o.o
ul. Długa 39
32-091 Michałowice

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu OUTDOOR LED**
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez: **Rafał Stanuch P.P.H.U. AWEX Sp. z o.o**
ul. Długa 39
32-091 Michałowice

w zakładzie produkcyjnym: **Rafał Stanuch P.P.H.U. AWEX Sp. z o.o**
ul. Długa 39
32-091 Michałowice

spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 7697/2024 z dnia 27.09.2024 r.
2. Sprawozdania z badań nr B/2018/156/1÷8 z dnia 20.07.2018 r. (wraz z aneksami z dnia 12.02.2020 r.), oraz nr B/2019/265/11 z dnia 29.11.2019 r. wykonanych w laboratorium Badawczym i Wzorcującym Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM" oraz sprawozdanie z badań nr 502/BA/17 z dnia 02.03.2018 r., nr 1004/BA/18 z dnia 06.06.2018 r., nr 1619/BA/19 z dnia 16.07.2019 r., nr 2062/BA/19 z dnia 30.01.2020 r., nr 321/BA/20 z dnia 07.08.2020 r., nr 1186/BA/23 z dnia 03.11.2023 r. i nr 662/BA/24 z dnia 23.01.2025 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5655/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa: od **12.02.2025 r.** do **11.02.2030 r.**

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE im. Józefa Tuliszkowskiego OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 10 lutego 2025 r.

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów AC 063

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 5655/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego OUTDOOR LED w odmianach:

Nazwa oprawy	*Moc oprawy*	*Kod modułu awaryjnego*	*Czas pracy awaryjnej [h]*	*Tryb pracy*	*Wykonanie*	*Kolor korpusu oprawy*
ODB OD	1W 2W 3W 3x1W	A A1 B B1 C C1 E E1	1 2 3	SE	X PT AT	GR WH BL OC
		A A1 B B1 C C1	1 2 3	SA	X PT AT	
		B B1 D* D1*	1 2 3	SE SA	BT IT RS RU RW RD	
		F G	---	---	CB CB/CBS	
		Z	---	---	CB/ADE CB/ADP	
		---	---	---	FZLV FZLV2	

* *występuje wyłącznie w wersji RU lub RD;*

UWAGA!
Oprawy z własnym zasilaniem mogą być opcjonalnie wyposażone w układ grzejny typu HTR25.

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE im. Józefa Tuliszkowskiego OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 10 lutego 2025 r.

CNBOP-PIB
PCA Polskie Centrum Akredytacji Certyfikacja Wyrobów AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 5655/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu OUTDOOR LED

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

Typ	OUTDOOR LED	
	Z - zasilana centralnie (odmiany w wykonaniach: CB, CB/CBS, CB/ADE, CB/ADP, FZLV, FZLV2)	X - z własnym zasilaniem (odmiany w wykonaniach: X, PT, AT, RS, RU, RW, RD, BT, IT)
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągle 1 - zasilana ciągle	0 - zasilana nieciągle (odmiany: SE) 1 - zasilana ciągle (odmiany: SA)
Urządzenia	E - z nie wymienną lampą/lampami	A - zawiera urządzenia testujące (dot. opraw w wykonaniu PT, AT, RS, RU, RW, RD, BT, IT) E - z nie wymienną lampą/lampami F - urządzenie automatycznego testowania zgodne z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T (dot. opraw w wykonaniu AT, RS, RU, RW, RD, BT, IT)
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej 120 - 2 godziny czasu pracy awaryjnej 180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej
Znamionowe napięcie zasilania	220÷240V AC; 176 ÷ 254V DC 24V DC (dla FLZV); 48V DC (dla FZLV2)	220÷240V AC 50÷60Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I III - dot. odmian FZLV, FZLV2	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP66	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	metal, tworzywo sztuczne	
Oprawy z własnym zasilaniem w wykonaniu AT, RS, RU, RW, RD, BT oraz IT są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:
- *PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11*
- *PN-EN IEC 60598-1:2021-07+A11:2022-12*

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Józefów, dnia: 10 lutego 2025 r.